

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Название организации, которая предоставляет услугу (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 46 «Снегири», МБДОУ № 46

Адрес места нахождения организации: **663601, Россия, Красноярский край, г. Канск, мкр. Юго-Западный, д. 3.**

Ведомственная принадлежность объекта: **муниципальная**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1080,50 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4931,32 кв. м

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта – **нет**.

Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации города Канска**

Адрес вышестоящей организации, другие координаты **663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26**

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **143 человека.**

Виды оказываемых услуг (дошкольное общее образование, начальное общее образование, основное общее образование) **дошкольное общее образование.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нарушениями зрения.**

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да.**

Состояние доступности объекта:

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут: 11, 21, 105, 121 - остановка «4 военный городок»

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **800 м**
2. Время движения (пешком) **5 – 7 мин.**
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**
4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) **нерегулируемый.**
5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет) **нет.**
6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ступеньки) - **есть (небольшой уклон с дороги, неровное асфальтное покрытие, бордюры).**
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (мультилифт) - **нет.**

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|----------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

IV. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО- ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение № на плане |
|----------|---|---|--------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ – И (Г,У) | |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И (Г,У) | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ – И (Г,У) | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ – И (Г,У) | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (Г,У) | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ – И (Г,У) | |

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно.

V. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | нет |
| 3 | адаптированные лифты | нет |
| 4 | поручни | нет |
| 5 | пандусы | нет |
| 6 | подъёмные платформы (аппарели) | нет |
| 7 | раздвижные двери | нет |
| 8 | доступные входные группы | нет |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | нет |
| 10 | достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | нет |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | нет |

VI. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | частично |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | нет |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | нет |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | нет |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | нет |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да |
| 11 | обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника) | нет |
| 12 | наличие специального оборудования | нет |

V. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

В образовательном учреждении для всех категорий условия доступности оцениваются как «доступно условно».

VI. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * | Сроки |
|-------|--|------------|
| 1 | Благоустройство территории, прилегающей к зданию, асфальтирование путей движения, нанесение специальной разметки на асфальте. | До 2025 г. |
| 2 | Над входной площадкой смонтировать навесы, водоотводы | До 2025 г. |
| 3 | Установка дверей с петлями одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто», «закрыто», из прозрачного ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой | До 2030 г. |
| 4 | Привести оснащение туалетных комнат в соответствие требованиям для инвалидов | До 2030 г. |
| 5 | Оснащение оборудованием для передачи информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам ДООУ инвалидов, имеющих | До 2030 г. |

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделах III и IV паспорта.

| | | |
|----|---|------------|
| | стойкие расстройства функции зрения, слуха, передвижения. | |
| 6 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информации, размещение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | До 2030 г. |
| 7 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации - зрительной информацией. | До 2030 г. |
| 8 | Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения, а также надписей, знаков и иной тактильной информации | До 2030 г. |
| 9 | Установка при входе вывесок точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | До 2030 г. |
| 10 | Оснащение помещения для проведения массовых мероприятий звукоусиливающей аппаратурой и индукционной петлей. | До 2030 г. |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов * | Сроки |
|-------|---|------------|
| 1 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, работающими с инвалидами, имеющими стойкие расстройства, передвижения. | До 2025 г. |
| 2 | Проведение инструктирования, обучения сотрудников для работы с инвалидами | Ежегодно |
| 3 | Внесение изменений в должностные инструкции работников организации по работе с инвалидам | До 2023 г. |